



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6345DP0621

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Bruse GmbH & Co. KG Benzstraße 19, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Bruse GmbH & Co. KG Benzstraße 19, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Strömungsmengenregleinrichtung (6345)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Strömungsmengenregleinrichtung
Modell <i>model</i>	PM-Regler / R100
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V340/24 vom 23.10.2024 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: V340/24 vom 23.10.2024 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: A279/24-04 vom 01.10.2024 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: A279/24-03 vom 01.10.2024 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: A279/24-05 vom 01.10.2024 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-384680-24-Hy102 vom 01.03.2024 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3555 (01.08.2020) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (23.08.2024) DIN EN 16421 (01.05.2015) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.10.2029 / 24-0308-WNE

70028-04-A-DE

10.01.2025 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
R100	Nenndruckstufe: PN 10 water - PN16 heating Nenndurchmesser: 20 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-0804DP0324	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	E7108 / O-Ringe, Flachdichtungen, Formdichtungen/O-Ringe, Flachdichtungen, Formdichtungen	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
HW-0801DP0642	Bauteile aus Metall, Produktgruppe C/D	1.4310 / Bauteile für die Trinkwasserinstallation/1.4310	Bruse GmbH & Co. KG
HW-1001DP0643	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4404 / Bauteile für die Trinkwasserinstallation/1.4404	Bruse GmbH & Co. KG
HW-1001DP0645	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW724R / Bauteile für die Trinkwasserinstallation/CW 724R	Bruse GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: Gewinde, G 3/4"
Funktion: 2-way / 3-way, Gehäusewerkstoff CW724R

DVGW
CERT